

Йуаллылыгы сәнәдләнган йомғиат
«Башкортостан бүлгәп биреү
электр селтарзаре»

450096, Өфө калаһы, Комсомол ур., 126
secc@bashkirenergo.ru

«Балабай электр селтарзаре»
өтештереү бүлгә

452020, РБ, Балабай районы,
Аксаков ауылы, Сик буйы ур., 7
Тел./факс (34786) 2-53-59
bes@bashkirenergo.ru



ООО «Башкирэнерго»

www.bashkirenergo.ru

ОКПО 77854528;
ОГРН 1050204504558;
ИНН 0277071467.

Общество с ограниченной
ответственностью «Башкирские
распределительные электрические сети»
450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126
secc@bashkirenergo.ru

Производственное отделение
«Белебеевские электрические сети»

452020, РБ, Белебеевский район,
с. Аксаково, ул. Пограничная, 7
тел./факс (34786) 2-53-59
bes@bashkirenergo.ru

Производственное отделение «Белебеевские электрические сети»

09.04.2024 № 5902.24-814

На № М04ТО-05-50-исх/994 от 26.06.2024

О предоставлении информации

Отдел по Давлекановскому району и городу
Давлеканово Управления по работе с
территориальными отделами и взаимодействию с
органами местного самоуправления МЗИО РБ

Рассмотрев Ваше обращение о разработке аукционной документации по проведению торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Давлекановский район, г. Давлеканово, улица 8 марта, уч. 44 с кадастровым (условным) номером 02:71:010129:174 с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства» сообщаем следующее.

Рассмотрев представленные материалы и визуально осмотрев на месте земельный участок установлено:

На улице 8 марта находится объект ООО "Башкирэнерго" ВЛ-10 кВ ф.21 РП-10 Давлеканово.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в пределах охранных зон без письменного согласования сетевой организации лицам запрещается строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений (п.п. 8б, 10а).

Допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:

размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики);

расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до токопроводящих жил кабелей (предназначенных для эксплуатации в воздушной среде) напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

1 метра – от выступающих частей зданий, террас и окон;

0,2 метра – от глухих стен зданий, сооружений.

Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у собственников земельных участков, не изымаются, но в границах может быть введен особый режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.

При переходе прав на земельный участок собственник осуществляет все права и обязанности в отношении охранной зоны в том же объеме, что и предыдущий собственник. Наличие охранной зоны не препятствует гражданскому обороту земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости, в том числе отчуждению и ипотеке.

ПО «БЭС» ООО «Башкирэнерго», являясь сетевой организацией, согласовывает использование по назначению земельного участка, с кадастровым номером 02:71:010129:174. Просим ознакомить с данными ограничениями в использовании пользователя земельного участка.

Заместитель Генерального директора –
Директор производственного отделения



О.Е. Семенов