

Яуаллылығы сикланған йәмғиәт
«Башҡортостан бۆлөп биреү
электр селтәрҙәре»

450096, Өфө ҡалаһы, Комсомол ур., 126
secc@bashkirenergo.ru

«Балабай электр селтәрҙәре»
өтөштөрөү бүлөгө

452020, РБ, Балабай районы,
Аксаков ауылы, Сик буйы ур., 7
Тел./факс (34786) 2-53-59
bes@bashkirenergo.ru



ООО «Башкирэнерго»

www.bashkirenergo.ru

ОКПО 77854528,
ОГРН 1050204504558,
ИНН 0277071467.

Общество с ограниченной
ответственностью «Башкирские
распределительные электрические сети»

450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126
secc@bashkirenergo.ru

Производственное отделение
«Белебеевские электрические сети»

452020, РБ, Белебеевский район,
с. Аксаково, ул. Пограничная, 7
тел./факс (34786) 2-53-59
bes@bashkirenergo.ru

Производственное отделение «Белебеевские электрические сети»

03.04.2026 № 570/2.24-447

На № М04ТО-05-50-исх/377-Г от 24.06.2026

О предоставлении информации

Управления по работе с территориальными
отделами и взаимодействию с органами местного
самоуправления МЗИО РБ
Отдел по Давлекановскому району и городу
Давлеканово

Рассмотрев Ваше обращение о предоставлении информации на предмет наличия/отсутствия линейных объектов, которые могут препятствовать использованию земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, Давлекановский муниципальный район, городское поселение город Давлеканово, ул. Беляева с условным кадастровым номером 02:71:010124:114 с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства» сообщаем следующее.

На земельный участок, с условным кадастровым номером 02:71:010124:114 накладывается охранная зона от КТП-7076, ВЛ-10 кВ Ф-21 РП-10 Давлеканово. В соответствии с п.п. 9 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утв. Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. В соответствии с п.п. 8-9 Постановления в пределах охранных зон юридическим и физическим лицам запрещается:

осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

размещать свалки;

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

размещать гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

устанавливать рекламные конструкции;

проводить земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта;

проводить полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м;

производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:

размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики);

расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

1,5 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон;

1 метра - от глухих стен;

допускается размещение зданий и сооружений под проводами воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами, при этом расстояние по вертикали от указанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 2,5 метра.

Заместитель Генерального директора –
Директор производственного отделения



О. Е. Семенов