

18.07.2025 № ИС-1772/С-04

на № _____, от _____

Начальнику Отдела по Давлекановскому
району и городу Давлеканово управления по
работе с территориальными отделами и
взаимодействию с органами местного
самоуправления Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан
И.Р. Мигуновой

В ответ на письмо №М04ТО-05-50-исх/900 от 11.07.25 г. размещение земельного участка с условным кадастровым номером 02:71:010402:978, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Давлекановский район, г. Давлеканово, ул. 8 Марта, уч.127 согласовываем при условии соблюдения охранной зоны воздушной линии 0,4 кВ не менее 2 м от крайнего провода.

Основание: Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736)

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный класс напряжения,
кВ

Расстояние, м

до 1

2 (для линий с самонесущими
или изолированными
проводами, проложенных по
стенам зданий, конструкциям
и т. д., охранный зона
определяется в соответствии с

установленными
нормативными правовыми
актами минимальными
допустимыми расстояниями от
таких линий)

1-20

10 (5 - для линий с
самонесущими или
изолированными проводами,
размещенных в границах
населенных пунктов)

Директор ПО «СЭС»



И.И. Гарифуллин