

**«ТӨБӘК ЭЛЕКТР
СЕЛТӘРЗӘРЕ»
АКЦИОНЕРЗАР ЙӘМФИӘТЕ**

Зенцов урамы, 81а, Өфә калаһы,
Башкортостан Республикаһы, 450052
Тел.: (347) 273-51-77
E-mail: info@aores.ru



**Региональные
Электрические
Сети**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»**

ул. Зенцова, 81а, г. Уфа,
Республика Башкортостан, 450052
Тел.: (347) 273-51-77
E-mail: info@aores.ru

АО «Региональные электрические сети»; www.aores.ru; Факт. адрес: ул. Зенцова, 81а, г. Уфа, РБ, 450052;
Юр. адрес: ул. Высоковольтная, влд. 5, г. Нефтекамск, г.о. город Нефтекамск, Республика Башкортостан, 452680;
ИНН 0264084691; КПП 026401001; Банк ГПБ (АО) г. Москва р/счет 40602810500000000164 к/счет 30101810200000000823 БИК 044525823

21.07.2025 № ИС-1787/с-04

на № _____ от _____

Начальнику Отдела по Давлекановскому
району и городу Давлеканово управления по
работе с территориальными отделами и
взаимодействию с органами местного
самоуправления Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан
И.Р. Мигуновой

В ответ на письмо №М04ТО-05-50-исх/892 от 11.07.25 г. размещение земельного участка с условным кадастровым номером 02:71:010402:984, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Давлекановский район, г. Давлеканово, ул. 8 Марта, уч.135 согласовываем при условии соблюдения охранной зоны воздушной линии 0,4 кВ не менее 2 м от крайнего провода.

Основание: Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736)

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный класс напряжения,
кВ

Расстояние, м

до 1

2 (для линий с самонесущими
или изолированными
проводами, проложенных по
стенам зданий, конструкциям
и т. д., охрannая зона
определяется в соответствии с

установленными
нормативными правовыми
актами минимальными
допустимыми расстояниями от
таких линий)

1-20

10 (5 - для линий с
самонесущими или
изолированными проводами,
размещенных в границах
населенных пунктов)

Директор ПО «СЭС»

И.И. Гарифуллин